

ПРЕДПИСАНИЕ № 2/1/1
по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «СРЕДНЯЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА П.МОРЯК-РЫБОЛОВ» ОЛЬГИНСКОГО РАЙОНА ПРИМОРСКОГО
КРАЯ,**

директор Верхолат Елена Григорьевна

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя,
отчество последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя физического лица-правообладателя
объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения (приказа) органа государственного контроля (надзора), органа
муниципального контроля о проведении проверки от 13 января 2020 года № 2 и ст. 6.1 Федерального
закона от 21.12.1994 № 69 - ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 23.01.2020 года по 27.01.2020 года
проведена плановая / выездная проверка:

*Врио главного государственного инспектора Ольгинского муниципального района по пожарному надзору
Жигалкиным Дмитрием Александровичем, государственным инспектором Ольгинского муниципального
района по пожарному надзору Терно Анастасией Александровной.*

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору,

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «СРЕДНЯЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА П.МОРЯК-РЫБОЛОВ» ОЛЬГИНСКОГО РАЙОНА ПРИМОРСКОГО
КРАЯ, п. Моряк-Рыболов, ул. Школьная 3**

проводившего (их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с *Директором МКОУ «СОШ п. Моряк – Рыболов» Верхолат Еленой Григорьевной*
(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»
необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные
в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1	<i>На объекте защиты (в зданиях классов функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф1.2, Ф4.1, Ф4.2) система пожарной сигнализации не дублирует подачу светового и звукового сигналов о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта (и (или) транслирующей этот сигнал организации). (МКОУ "СОШ п. Моряк - Рыболов")</i>	<i>ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ч. 7 ст. 83. Системы пожарной сигнализации должны обеспечивать подачу светового и звукового сигналов о возникновении пожара на приемно-контрольное устройство в помещении дежурного персонала или на</i>	<i>01.04.2020</i>	

		специальные выносные устройства оповещения, а в зданиях классов функциональной пожарной опасности <u>Ф1.1</u> , <u>Ф1.2</u> , <u>Ф4.1</u> , <u>Ф4.2</u> - с дублированием этих сигналов на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников-объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации.		
2	На объекте защиты инструкция о мерах пожарной безопасности не соответствует требованиям, установленным разделом XVIII настоящих правил. (МКОУ "СОШ п. Моряк - Рыболов")	<p>Постановление правительства РФ № 390 раздел XVIII п. 460 Инструкция о мерах пожарной безопасности разрабатывается на основе настоящих Правил, нормативных документов по пожарной безопасности, исходя из специфики пожарной опасности зданий, сооружений, помещений, технологических процессов, технологического и производственного оборудования.</p> <p>раздел XVIII п. 461. п/п «а», «б», «в», «г», «д», «к», «л». В инструкции о мерах пожарной безопасности необходимо отражать следующие вопросы:</p> <p>а) порядок содержания территории, зданий, сооружений и помещений, в том числе эвакуационных путей;</p> <p>б) мероприятия по обеспечению пожарной безопасности технологических процессов при эксплуатации оборудования и производстве пожароопасных работ;</p> <p>в) порядок и нормы хранения и транспортировки пожаровзрывоопасных веществ и пожароопасных веществ и материалов;</p> <p>г) порядок осмотра и закрытия помещений по окончании работы;</p> <p>д) расположение мест для курения, применения открытого огня, проезда транспорта и проведения огневых или иных пожароопасных работ;</p> <p>к) обязанности и действия работников при пожаре, в том числе при вызове пожарной охраны, аварийной остановке технологического оборудования, отключении вентиляции и электрооборудования (в том числе в случае пожара и по окончании рабочего дня), пользовании средствами пожаротушения и пожарной</p>	01.07.2020	

		автоматики, эвакуации горючих веществ и материальных ценностей, осмотре и приведении в пожаровзрывобезопасное состояние всех помещений предприятия (подразделения); л) допустимое (предельное) количество людей, которые могут одновременно находиться на объекте защиты.		
3	Проверяемое лицо не имеет паспорта завода - изготовителя на каждый огнетушитель, установленный на объекте. (МКОУ "СОШ п. Моряк - Рыболов")	Постановление правительства РФ № 390 п. 475. Каждый огнетушитель, установленный на объекте защиты, должен иметь паспорт завода-изготовителя и порядковый номер.	01.07.2020	
4	На объекте защиты допущена эксплуатация путей эвакуации с порогами (трубами отопления), препятствующими свободной эвакуации людей. (МКОУ "СОШ п. Моряк - Рыболов")	Постановление правительства РФ № 390 п/п «а» п. 36 При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещается: а) устраивать на путях эвакуации пороги (за исключением порогов в дверных проемах), устанавливать раздвижные и подъемно-опускные двери и ворота без возможности ручную открыть их изнутри и заблокировать в открытом состоянии, вращающиеся двери и турникеты, а также другие устройства, препятствующие свободной эвакуации людей, при отсутствии иных (дублирующих) путей эвакуации либо при отсутствии технических решений, позволяющих ручную открыть и заблокировать в открытом состоянии указанные устройства. Допускается в дополнение к ручному способу применение автоматического или дистанционного способа открывания и блокирования устройств;	01.07.2020	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящее предписание в порядке, установленном законодательством РФ для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69 – ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

*Врио главного государственного инспектора
Ольгинского муниципального района по
пожарному надзору*

Жигалкин Дмитрий Александрович

(должность, фамилию, инициалы государственного инспектора по
пожарному надзору)

" 24 " 01 2020 г.



*Государственный инспектор Ольгинского
муниципального района по пожарному надзору*

Терно Анастасия Александровна

(должность, фамилию, инициалы государственного инспектора по
пожарному надзору)

" 24 " 01 2020 г.



Предписание для исполнения получил:

_____ (подпись)

" " 20 г.

_____ (должность, фамилия, инициалы)

* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору