



Акт 15.08.23



352765 508314

ПРОКУРАТУРА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРОКУРАТУРА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ
ПРОКУРАТУРА
ОЛЬГИНСКОГО РАЙОНА

ул. Арсеньева, 2а,
п. Ольга, 692460

Директору МКОУ «СОШ п. Моряк-Рыболов»

Иваньковой Н.Н.,

ул. Школьная, д. 8, п. Моряк-Рыболов, Ольгинский район, Приморский край

28.07.2023

№ 7-12/982-23-20050021

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении нарушений
действующего законодательства

Во исполнение указания прокурора Приморского края от 08.02.2022 № 18/21 «Об исполнении приказа Генерального прокурора РФ от 13.12.2021 № 744 «Об организации прокурорского надзора за исполнением законодательства о несовершеннолетних, соблюдением их прав и законных интересов» и на основании информации ОНД и ПР по Ольгинскому муниципальному району ГУ МЧС России по Приморскому краю проведен анализ состояния законности при обеспечении пожарной безопасности в МКОУ «СОШ п. Моряк-Рыболов», в результате которой установлено следующее.

Согласно 8 ч. 1 ст. 41 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» организации, осуществляющие образовательную деятельность, при реализации образовательных программ создают условия для охраны здоровья обучающихся, в том числе обеспечивают безопасность обучающихся во время пребывания в организации, осуществляющей образовательную деятельность.

Согласно ст. 37 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» руководители организации обязаны соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны; разрабатывать и осуществлять меры по обеспечению пожарной безопасности; проводить противопожарную пропаганду, а также обучать своих работников мерам пожарной безопасности; содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты, включая первичные средства тушения пожаров, не допускать их использования не по назначению.

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 утверждены Правила противопожарного режима в Российской Федерации (далее – ППР в РФ), которые устанавливают обязательные требования пожарной безопасности, определяющие порядок поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания территорий,

ПК № 0012464

Прокуратура Ольгинского района Приморского
края
№ 7-12/982-23-20050021

зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов защиты в целях обеспечения пожарной безопасности.

Подпунктом «д» п. 16 ППР в РФ закреплено, что на объектах защиты запрещается снимать предусмотренные проектной документацией двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, вестибюлей, тамбуров, тамбур-шлюзов и лестничных клеток, а также другие двери, препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации.

В нарушение указанных требований в МКОУ «СОШ п. Морьяк-Рыболов» (ул. Школьная, д. 3/4) эвакуационная дверь на лестничную клетку второго этажа, предусмотренная проектной документацией, снята.

Более того, в нарушение ч. 2 ст. 88, таблиц 21-24 Приложения Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» в МКОУ «СОШ п. Морьяк-Рыболов» (ул. Школьная, д. 3/4) проем в потолочном перекрытии с пределом огнестойкости не менее EI 30 не заполнен.

Согласно пп. «з» п. 35 ППР в РФ закреплено прокладывать электрическую проводку по горючему основанию либо наносить (наклеивать) горючие материалы на электрическую проводку.

При этом, в зданиях МКОУ «СОШ п. Морьяк-Рыболов» электропроводка, выключатели и розетки проложены по горючему основанию.

Неисполнение указанных противопожарных требований создает угрозу уничтожения или повреждения имущества, причинения тяжкого вреда здоровью или массовой гибели людей в результате пожара, влечет нарушение прав неопределенного круга лиц на обеспечение пожарной безопасности, что стало возможно вследствие ненадлежащего исполнения должностными лицами учреждения возложенных на них обязанностей в условиях ненадлежащего контроля со стороны руководства.

В силу п. 2 ст. 22 Федерального закона «О прокуратуре РФ», прокурор, наряду с применением уголовной и административной ответственности, вправе требовать привлечения лиц, нарушивших закон к иной установленной законом ответственности, в том числе дисциплинарной ответственности работников.

Принимая во внимание, что изложенные в представлении нарушения закона не могут быть оставлены без принятия мер прокурорского реагирования и должны быть устранены, руководствуясь ст. ст. 24 и 33 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:

1. Безотлагательно рассмотреть с участием представителя прокуратуры настоящее представление, о времени и месте его рассмотрения заблаговременно сообщив в прокуратуру района.

2. Принять все необходимые меры к устранению выявленных нарушений действующего законодательства, из причин и условий, им способствующих.

3. Рассмотреть вопрос о привлечении виновных лиц к предусмотренной ответственности.

4. В течение месяца со дня внесения представления о результатах принятых мер сообщить в прокуратуру района в письменной форме с приложением копий документов, подтверждающих привлечение виновных лиц к ответственности, при наличии таковых.

И.о. прокурора района

юрист 2 класса



С.П. Куприков